



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00420

№ ПС 008694

Срок действия с 10.07.2023 г. по 09.07.2028 г.

ОКПД2 25.11.23
код ЕКПС
код ТН ВЭД 7308 90 510 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Руспан».
Адрес: 188302, Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п.
Большеколпанское, тер массив Малые Колпаны, ул. Промзона № 1,
д. 15, к. 3, офис 1. ОГРН: 1227800126960. Телефон: 8(800) 250-07-65.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Руспан».
Адрес: 188302, Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п.
Большеколпанское, тер массив Малые Колпаны, ул. Промзона № 1,
д. 15, к. 3, офис 1. ОГРН: 1227800126960. Телефон: 8(800) 250-07-65.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ33 до 12.12.2025 г, Орган по сертификации «ПОЖЭКСПЕРТ»,
129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, эт чердак, п II, к 3, оф 85а.
E-mail: pozexpert77@gmail.com.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Конструкция из панелей металлических трёхслойных стеновых и кровельных
«Ruspan» с утеплителем из минеральной ваты, выпускаемые по ТУ 25.11.23-
001-59128184-2023. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний
на пожарную опасность». Предел огнестойкости и класс пожарной опасности:
Смотри приложение на бланке №ПС005065.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 0911/ТП-23, 0912/ТП-23, 0913/ТП-23,
0914/ТП-23, 0915/ТП-23, 0916/ТП-23, 0917/ТП-23, 0918/ТП-23,
0919/ТП-23, 0920/ТП-23, 0921/ТП-23, 0922/ТП-23, 0923/ТП-23,
0924/ТП-23 от 05.07.2023 г., Испытательная лаборатория
«ПОЖЭКСПЕРТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ31
до 12.12.2025 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 25.11.23-001-59128184-2023.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ЛБ33.Н00420

№ ПС 005065

Приложение №1

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 и класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 для конструкций из панелей металлических трехслойных стеновых и кровельных «Ruspan» с утеплителем из минеральной ваты, изготовленных по ТУ 25.11.23-001-59128184-2023:

Предел огнестойкости EI конструкций из панелей стеновых:

- толщиной 50 мм - EI 30;
- толщиной 60 мм - EI45;
- толщиной 80 мм - EI 60;
- толщиной 100 мм - EI 90;
- толщиной 120, 150, 175, 200, 250 мм - EI 150.

Класс пожарной опасности конструкций из панелей стеновых K0(45).

Предел огнестойкости RE, REI (при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м², шаг опорных элементов 1500 мм) конструкций из панелей кровельных:

- толщиной 50, 60 мм - RE 15;
- толщиной 80 мм - RE 30;
- толщиной 100, 120 мм – REI 45;
- толщиной 150, 175, 200, 250 мм - REI 60.

Предел огнестойкости REI (при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м², шаг опорных элементов 3000 мм) конструкций из панелей кровельных:

- толщиной 100, 120 мм - REI 15.

Предел огнестойкости REI (при равномерно распределенной нагрузке 240 кг/м², шаг опорных элементов 3000 мм) конструкций из панелей кровельных:

- толщиной 150, 175, 200, 250 мм - REI 30.

Предел огнестойкости REI (при равномерно распределенной нагрузке 400 кг/м², шаг опорных элементов 1500 мм) конструкций из панелей кровельных:

- толщиной 150, 175, 200, 250 мм - REI45.

Класс пожарной опасности конструкций из панелей кровельных K0(45).

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин

