

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
 тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
 Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

З.Н.Деревянко
ФИО

Экспертное заключение

№ 002211

от 26.09.2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

**Панели металлические трехслойные стеновые и кровельные «Ruspan» с
 утеплителем из минеральной ваты**

1. Заявитель: ООО «РУСПАН»

ИНН 7810955805; ОГРН 1227800126960.

Юридический адрес: 188302, Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п.

Большеколпанское, тер массив Малые Колпаны, ул. Промзона № 1, д. 15, к. 3, офис 1

Производитель: ООО «РУСПАН»

Юридический адрес: 188302, Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п.

Большеколпанское, тер массив Малые Колпаны, ул. Промзона № 1, д. 15, к. 3, офис 1

Адрес производства: 188302, Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п.

Большеколпанское, тер массив Малые Колпаны, ул. Промзона № 1, д. 15, к. 3, офис 1

2. Основание для проведения инспекции: заявление № 002007 от 31.08.2023г.**3. Дата проведения инспекции:** с 31.08.2023 г. по 26.09.2023 г.**4. Представленные на экспертизу материалы:**

- Протокол лабораторных испытаний № 08/54-83/ЦС-23 от 14 августа 2023 г., выданный: испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- Копия ТУ 25.11.23-001-59128184-2023 ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ «RUSPAN» С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ.
- Копия Паспорта качества;
- Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В ходе экспертизы установлено:

Область применения: В качестве ограждающих конструкций стен, перегородок и покрытий промышленных, общественных и гражданских зданий, в том числе медицинских учреждений, объектов пищевой промышленности (в том числе в прямом контакте с пищевыми продуктами), чистых помещений и связанных с ними контролируемых средах в фармацевтической, медицинской, пищевой, микробиологической промышленности и лечебных учреждениях.

Продукция производится по: ТУ 25.11.23-001-59128184-2023 ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ «RUSPAN» С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ.

Экспертиза проведена в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» и Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технической документации.

Качество выпускаемой продукции подтверждено проведенными лабораторными испытаниями продукции:

Протокол лабораторных испытаний № 08/54-83/ЦС-23 от 14 августа 2023 г., выданный: испытательным лабораторным центром ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Панели металлические трехслойные стеновые «Ruspan» с утеплителем из минеральной ваты (50x1190x2000)				
Органолептические показатели				
Запах, не более	балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	74
Санитарно-химические показатели Воздушная среда, насыщенность 1.0 м ² образца на 1 м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 24°C Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.1265-03	Не более 0,01	Менее 0,008
Спирт метиловый	мг/м ³	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,50	Менее 0,3
Акрилонитрил	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,03	Менее 0,01
Дибутилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.738-99	Не более 0,10	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.738-99	Не более 0,02	Менее 0,01
Фенол	мг/м ³	МУК 4.1.617-96	Не более 0,003	Менее 0,001
Аммиак	мг/м ³	ПНД Ф 13.1.2-3 19-98 (изд. 2008 г.)	Не более 0,04	Менее 0,01
Этиленгликоль	мг/м ³	ГОСТ 16000-6-2007	Не более 0,3	Менее 0,005
Ангилрид фосфорный	мг/м ³	МУ 1631-77	Не более 0,05	Менее 0,02
Диоксид серы	мг/м ³	МУК 4.1.2471-09	Не более 0,05	Менее 0,02
Физико-гигиенические показатели				
Напряженность электростатического поля	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 15,0	Менее 3,0
Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.		ГОСТ Р ИСО 14698-1-2005 ГОСТ Р ИСО 14698-2-2005	не допускается	не обнаружено

Таблица 2 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод Испытаний
Образец: Панели металлические трехслойные стеновые «Rusrap» с утеплителем из минеральной ваты(50x1190x2000)			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		114 ±13	МВИ №40090 3Н700, МВИ №40090 4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		39±10	
Активность 226Ra, Бк/кг		35±15	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	74±44	
Класс материала*	I		

Таблица 3 (Глава II раздел 16)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Панели металлические трехслойные стеновые «Rusrap» с утеплителем из минеральной ваты(50x1190x2000)				
Органолептические показатели водных вытяжек при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью более 15%				
Запах	балл	ГОСТ 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Привкус	-	ГОСТ 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Муть	-	ГОСТ 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Осадок	-	ГОСТ 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Санитарно-химические показатели Моделная среда: дистиллированная вода, насыщенность: 1 см ³ модельного раствора на 2 см ² поверхности образца, Время экспозиции – 2 часа, температура: начальная - 40°C, (далее – комнатная)				
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Не более 0,1	Менее 0,05
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,001
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,01
Бензол	мг/л	МР 01.024-07	Не более 0,01	Менее 0,005

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Панели металлические трехслойные стеновые «Rusrap» с утеплителем из минеральной ваты(50x1190x2000)				
Органолептические показатели водных вытяжек при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью до 15%				
Запах	балл	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Вкус	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Цвет	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Санитарно-химические показатели* Моделная среда – воздух насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ² климатической камеры Время экспозиции – 24 часа. Температура — 23°C Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м ³	РД 52.04.186-09	Не более 0,003	Менее 0,001
Этилацетат	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,01
Ацетон	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,35	Менее 0,1
Бензол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,1	Менее 0,01


Показатели качества изделий являются типовыми и отвечают требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» и Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлен макет этикетки, с указанием данных: наименование продукции, номер заказа, размеры, дата производства, технические данные, номер партии, количество, нормативный документ, масса, наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протокола испытаний, в части представленных показателей, продукция: Панели металлические трехслойные стеновые и кровельные «Ruspan» с утеплителем из минеральной ваты, производитель: ООО «РУСПАН» Юридический адрес: 188302, Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п. Большеколпанское, тер массив Малые Колпаны, ул. Промзона № 1, д. 15, к. 3, офис 1 Адрес производства: 188302, Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п. Большеколпанское, тер массив Малые Колпаны, ул. Промзона № 1, д. 15, к. 3, офис 1, соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» и Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач
Должность исполнителя




подпись

Квашулько А.П.
ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»



подпись

Набоких В.С.
ФИО